



LEDNINGSDIAMETER:

Indevendt:

- til og med 500 mm
- over 500 mm til og med 1000 mm
- over 1000 mm til og med 2000 mm
- over 2000 mm til og med 3000 mm
- fra 3000 mm

DEKLARATIONSBÆLTE:

- $a = 5,0$ m
- $a = 6,0$ m
- $a = 7,0$ m
- $a = 8,0$ m
- $a = 10,0$ m

AFSTAND FRA:

- fra bygværks ydervæg

- $a = 2,5$ m

Deklaration afhænger altid af en konkret vurdering, idet dybder af ledninger (X) og adgangsforhold (b) indgår i den samlede vurdering.

TEGNINGSHENVISNINGER:

Tegningsliste: A 31601 (Samtlige typetegninger)

FORELØBIGT TRYK 2017-10-04

C	13.07.2017	Revision af kravspecifikationer og typetegninger	Niras
B	-	Revideret i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikation	Krüger
A	01.09.2009	Tegninger i Bips lagstruktur 2005 C201	Envidan
	03.01.2005	-	Envidan
Udg.	Dato	Emne	

A31602



HOFOR A/S
Vedr. spildevand
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

Sag	Typetegning. Afløb	Projekt nr.	14-8-05-13
Emne	Deklarationsbælter	Fase	Hovedprojekt
		Mål	-
		Format	A4