

# **KRAVSPECIFIKATION – OMRÅDEKRAV**

---

## **AFLØBSPUMPESTATIONER**

### **BILAG 4**

## **REGNVANDSPUMPESTATIONER**

<b>Rev.</b>	<b>Revisions dato</b>	<b>Ændring (Emne)</b>
0	22.03.2017	Første udgivelse

## KRAVSPECIFIKATION – OMRÅDEKRAV

---

### Regnvandspumpestationer - reducerede krav

Ved etablering af regnvandspumpestationer følges de samme retningslinjer som for spildevandspumpestationer med følgende ændringer:

- Der vil normalt ikke være krav til tør opstilling af pumper.
- Som hovedregel bør en regnvandspumpestation have monteret sandfang i indløb.
- Der etableres altid minimum to pumper.
- Der er normalt ikke krav til installation af vand til hygiejniske faciliteter.

Diameter af pumpebrønd er som hovedregel minimum 2,0 m.

Hvis arealforhold umuliggør dette, kan der benyttes en 1.5 m brønd ved anlæg med kapacitet under 15 l/s.

Anlægget bør designes således, at der ikke sker uhensigtsmæssige oversvømmelser ved nedbrud på stationen i regnvejr. Overløb eller anden form for strategi skal implementeres.

Ved indretning af pumpebassinet SKAL der være mulighed for opsugning af sand. Slamsuger skal kunne bakke hen til sandfang hhv. pumpebrønd.